

dnia 2026 -04- 30

24.08.2026

Burmistrz
A. Kotula

nr pisma z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:

27.04.2026 r.

Data następnej
kontroli pięcioletniej :

do 27.04.2031 r.

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14**III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:**

Nazwa, funkcja,

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 1

Zdjęcie:

Właściciel lub
zarządcaimię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Metalowa huśtawka podwójna łańcuchowa z dwoma siedziskami płaskimi	1	Dobry	Brak
2. Metalowy zestaw zabawowy ze ślizgiem	1	Dobry	Brak
3. Sprężynowiec - STATEK	1	Dobry	Brak
4. Huśtawka typu ważka	1	Dobry	Brak
5. Metalowe drążki gimnastyczne potrójne	1	Dobry	Brak
6. Pomost z belką wiszącą	1	Dobry	Brak
7. Piramida linowa wraz z nawierzchnią pod linarium	1	Dobry	Uzupełnić osłony śrub naciagowych
8. Regulamin placu zabaw	1	Dobry	Brak
9. Karuzela	1	Dobry	Brak
10. Ścianka wspinaczkowa	1	Dobry	Uzupełnić piasek nawierzchni
11. Kółko krzyżyk	1	Dobry	Brak
12. Ławka z oparciem	3	Dobry	Poprawić zamocowanie w fundamencie
13. Kosz na śmieci	1	Dobry	Brak
14. Metalowe ogrodzenie na betonowej podmurówce (przy parkingu obok altany)	1	Dobry	Brak
15. Siłownia zewnętrzna – WAHADŁO + BIEGACZ + TWISTER	1	Dobry	Brak
16. Siłownia zewnętrzna – WYCISKANIE SIEDZĄC (PODWÓJNE)	1	Dobry	Brak
17. Siłownia zewnętrzna – REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	1	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

1. Osłonić ostre krawędzie śrub naciagowych piramidy linowej
2. Poprawić mocowanie ławki z oparciem.

VI. Zalecenia:

1. Oślonić ostre krawędzie śrub naciągowych piramidy linowej
2. Poprawić mocowanie ławki z oparciem.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją, elementy drewniane zaimpregnować.

Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:



**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. GBL/0002/OWOK/14

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos

Nr ewid. GBL/0002/OWOK/14

.....
(czytelny podpis)

**Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli**

1	Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli
---	--